



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 01101135711 – Fax 01101135719

www.comune.torino.it/circ7 - segreteria7@comune.torino.it

Segreteria - tel. 01101135732 / 35718



PROT. N. 996/T2.460.2

30 MAR 2023

Alla Consiglieria
della Circoscrizione 7
Daniela RODIA

S E D E

Oggetto: **risposta all'interpellanza – prot. 372 del 06/02/23.**

“Mancato servizio bagni pubblici mercato rionale di Porta Palazzo”.

Gentile Consiglieria,

in merito all'interpellanza in oggetto si riporta, di seguito, la risposta pervenuta dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Maria Vitetta:

- *“a seguito delle segnalazioni di “intasamento” di alcuni pozzetti posizionati in prossimità della tettoia “piccola” dei produttori, pervenute al Servizio scrivente, è stato chiesto a IREN / AMIAT, che ha in capo anche la manutenzione dell'impianto fognario dei mercati, di intervenire urgentemente al fine di risolvere la problematica;*
- *IREN / AMIAT in data 22/01 è intervenuta con il canal-jet senza un risultato soddisfacente, tant'è che il giorno successivo è stato necessario effettuare un ulteriore spurgo con video ispezione delle tubazioni di scarico per comprendere la ragione dell'intasamento e così determinare l'intervento più consono per poter garantire la riapertura al pubblico dei bagni;*
- *in data 25 gennaio l'impresa responsabile della Manutenzione Ordinaria ha ritenuto opportuno procedere, in prima persona, con una ulteriore video ispezione del canale che peraltro risultava comunque intasato a circa 5 metri dal punto di inizio dell'intervento;*
- *dopo vari tentativi, il canal-jet ha permesso alla sonda di inoltrarsi per altri 6 metri circa e si è potuto rilevare un passaggio da tubo fognario “arancione” (probabilmente inserito nel 2006) al tubo in Geberit (di antica collocazione). Quest'ultimo presenta un fondo scabro e sconnesso e non più idoneo allo scorrimento delle acque nere e quindi si rende necessario un intervento di rifacimento della linea di allaccio fognario.*

Non essendo possibile la riapertura dei bagni sono stati provvisoriamente posizionati dei wc chimici, in attesa dei lavori di ripristino che prevedono la formazione di un pozzo di servizio fino alla profondità di 6 metri e uno scavo in galleria per la posa delle tubazioni per una lunghezza di circa 11 metri e che sono in fase di organizzazione effettiva.

Infatti per poter realizzare questo impegnativo intervento interessando l'area mercatale si rende necessario lo spostamento di alcuni banchi, per cui è già stata chiesta la convocazione della Commissione Mercato dei Produttori al Servizio Commercio, al fine di condividere con gli operatori interessati l'organizzazione dei lavori, per la cui realizzazione è previsto circa un mese.

E' prevedibile pertanto che se entro la metà di marzo 2023 potranno iniziare i lavori, le opere potranno essere concluse entro la fine del mese successivo.

Il costo delle opere è stimato in circa 30.000,00 euro.

Si precisa inoltre che i servizi igienici pubblici localizzati per la tettoia dei produttori nell'edificio del IV alimentare presentano alcune criticità (infiltrazioni nell'interrato del mercato coperto, ecc.) e pertanto nell'ambito delle opere previste dal progetto PINQUA POP2, che prenderà il via nel mese di settembre 2023 (salvo avverse condizioni meteo o per cause non dipendenti da questo Servizio), è previsto il rifacimento completo dei servizi igienici, pertanto anche tale problematica sarà risolta e si potrà procedere con i ripristini necessari."

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Luca DERI



GIAN LUCA
DERI
COMUNE DI
TORINO
30.03.2023
10:23:43
GMT+01:00